Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
Oddział Laboratoryjny
Człuchów, Osiedle Witosa 1
Tel. (59) 83 45 266; e-mail: lab.psse.czluchow@sanepid.gov.pl
Numer wpisu do ewidencji PL2203D/001

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 1274

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY
NR 496/WS/2026

Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
WPŁYNĘŁO
dnia 2026 -11- 09
Nr 3340/2026
Podpis

Data sporządzenia sprawozdania:	06.11.2026r.		
Zleceniodawca/klient:	Nabywca: Gmina **Człuchów**, ul. **Szczecińska** 33, 77-300 **Człuchów** Odbiorca: ZGK przy UG **Człuchów**, ul. Plantowa 28, 77-300 **Człuchów**		
Cel **badań:**	Sprawdzenie **jakości** wody Dla celów **urzędowych** RMZ z dnia 22 maj 2026r		
Cel pobrania	**a-sieć** wodociągowa		
Umowa – zlecenie nr/ pozycja z planu poboru:	194/WS/2026		
Rodzaj obiektu/ **urządzenia** wodnego	**Sieć wodociągowa**	Rodzaj próbki/Rodzaj wody	Woda/Woda do **spożycia** przez ludzi
Adres i miejsce pobrania próbki:	**Nieżywięć** 38, 77-300 **Człuchów**/ Punkt poboru w mieszkaniu komunalnym	Data i godz. **przyjęcia** próbki:	03.11.2026r. godz. 12:20
Data i godzina pobrania próbki:	03.11.2026r. godz. 11:50	Stan próbki w chwili **przyjęcia/Temperatura** w pojemniku transportowym:	**Prawidłowy/6,9**^{0}C
Nr **protokołu** pobrania:	496	Kod próbki nadany w laboratorium:	496/WS/B/CH/Z
Uprawniony próbkobiorca: Ewa **Gasińska**	TAK NIE		
Metoda pobrania:	PN-EN ISO 19458:2007 z **wył** pkt 4.4.3; 4.4.4 (A) PN-ISO 5667-5:2017-10 z **wył**. pkt. 6.5 (A)	Data **rozpoczęcia/ zakończenia badań:**	03.11.2026r./06.11.2026r.
Numer sprawy:	LBW.9051.524.2026	Informacje dodatkowe	oznakowanie próbki w terenie- 12

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp	Badana cecha (granica **wykrywalności**)	Metoda badawcza		Wynik*	Jednostka	Wartość parametryczna**
1	**Liczba bakterii grupy coli** (granica **wykrywalności** 1jtk/100ml)	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	A R	0	jtk/100ml	0
2	**Liczba *Escherichia coli*** (granica **wykrywalności** 1jtk/100ml)	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	A R	0	jtk/100ml	0
3	**Liczba enterokoków kałowych** (granica **wykrywalności** 1jtk/100ml)	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	A R	0	jtk/100ml	0
4	**Ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{0}C**[1)] (granica **wykrywalności** 1jtk/1ml))	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda **płytkowa**, posiew **wgłębny**	A R	Nie wykryto	jtk/1ml	BNZ [2)]

[1)] ogólna liczba mikroorganizmów = liczba kolonii
[2)] BNZ-bez **nieprawidłowych** zmian (Zaleca **się**, aby liczba kolonii w 22 °C nie **przekraczała**: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci **wodociągowej**; 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta)
***niepewność** rozszerzona pomiaru **została** oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera **się** na **niepewności złożonej pomnożonej** przez **współczynnik** rozszerzenia k=2, **zapewniając** poziom **ufności około** 95%. Podana **niepewność uwzględnia** etap pobierania próbek **wyłącznie**, gdy **próbkę** pobiera akredytowany próbkobiorca / Podana **niepewność** nie **uwzględnia** etapu pobierania próbek, gdy **próbkę** pobiera klient **zewnętrzny** / nieakredytowany próbkobiorca.
** wg **Rozporządzenia** Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie **jakości** wody przeznaczonej do **spożycia** przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748)
Wynik badania oznaczony **pogrubioną czcionką** dotyczy parametru, którego **wartość** jest niezgodna z wymaganiami w/w **rozporządzenia**.
A – metoda akredytowana przez PCA (AB 1274)
N- metoda nieakredytowana
R – metoda referencyjna, wskazana w **mającym** zastosowanie przepisie prawa

Osoba **autoryzująca**: mgr **inż. Grażyna** Stoltmann – Starszy asystent

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY
NR 496/WS/2026

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Lp	Badana cecha (granica oznaczalności)	Metoda badawcza		Wynik/ rezultat(y) badania*	Niepewność rozszerzona**	Jednostka	Wartość parametryczna***	Zakres pomiarowy
1	**Barwa** (granica oznaczalności 5 mg/l Pt)	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015 pkt 7 Metoda wizualna	A	5	1	mg/l Pt	Akceptowalny przez konsumentów i BNZ[1] (do 15 mg/l Pt)[3]	5-40 mg/l Pt
2	**Mętność** (granica oznaczalności 0,1 NTU)	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna	A	0,20	0,03	NTU	Akceptowalny przez konsumentów i BNZ[1] (1 NTU)[3]	0,1-50 NTU
3	**pH** (granica oznaczalności 4,0)	PN-EN ISO 10523:2012 Metoda potencjometryczna	A	7,3 (17,9^{0}C)	0,4	-	6,5-9,5	4,0-10,0
4	**Przewodność elektryczna właściwa (25^{0}C)[2]** (granica oznaczalności 1,0 µS/cm)	PN-EN 27888:1999 Metoda konduktometryczna	A	611 (18,0^{0}C)	18	µS/cm	2500	147-1600 µS/cm
5	**Zapach**	PB-1/WO, wyd. 3 z dnia 15.03.2021r.	N	Akceptowalny	-	-	Akceptowalny przez konsumeta i BNZ[1]	-
6	**Smak**	PB-1/WO, wyd. 3 z dnia 15.03.2021r.	N	Akceptowalny	-	-	Akceptowalny przez konsumeta i BNZ[1]	-

[1]BNZ-bez **nieprawidłowych** zmian
[2]korekta wyniku **przewodności** elektrycznej **właściwej** za **pomocą urządzenia** do kompensacji **wpływu** temperatury
[3]**wartość** w nawiasie podaje wymaganie dla parametru przed **nowelizacją rozporządzenia**
[4]norma wycofana bez **zastąpienia**
Znak "< lub > „ uzyskany wynik badania **poniżej** lub **powyżej** zakresu pomiarowego

***Wartości poniżej** lub **powyżej** akredytowanego zakresu pomiarowego **są** przedstawiane jako rezultat badania w formie < y lub > y gdzie y jest **wartością** dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, **podaną** wraz z **właściwą jednostką** miary, a podana **niepewność** rozszerzona obliczona dla granic zakresów pomiarowych.
** **niepewność** rozszerzona wynika z **niepewności** standardowej **pomnożonej** przez **współczynnik** rozszerzenia k=2, który dla **rozkładu** normalnego zapewnia poziom **ufności** w **przybliżeniu** 95% . Podana **niepewność uwzględnia** etap pobierania próbek **wyłącznie,** gdy **próbkę** pobiera akredytowany próbkobiorca / Podana **niepewność** nie **uwzględnia** etapu pobierania próbek, gdy **próbkę** pobiera klient **zewnętrzny** / nieakredytowany próbkobiorca.
*** wg **Rozporządzenia** Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie **jakości** wody przeznaczonej do **spożycia** przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748)
Wynik badania oznaczony **pogrubioną czcionką** dotyczy parametru, którego **wartość** jest niezgodna z wymaganiami w/w **rozporządzenia.**

A – metoda akredytowana przez PCA (AB 1274)

N- metoda nieakredytowana

Osoba **autoryzująca**: mgr **inż.** Ewa **Gasińska-** Starszy asystent

Wyniki **badań odnoszą się wyłącznie** do pobranej i zbadanej próbki.
Informacje **dotyczące** rodzaju próbki, miejsca pobrania i celu badania **zostały** pozyskane od klienta i **mogą mieć wpływ** na **ważność** wyników badania.
Sprawozdanie z **badań może być** powielane jedynie w **całości**

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w **Człuchowie**
Joanna Górzna

KONIEC SPRAWOZDANIA

Rozdzielnik:
Adresat
a/a

Data utworzenia: 06.11.2026
Data nadania: 06.11.2026
Data otrzymania: 06.11.2026

Od:
AE:PL-68000-30403-HVSHE-20

Do:
AE:PL-34673-45858-CBVIF-24

Przesyłka e-Doręczenia

wyniki badania wody

Załączniki:
1. 496_ZGK_Człuchów,_NIeżywięć.pdf